

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620075, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, т.:8(343) 312-44-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил
и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

Предписание N 414/1/204

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возник-
новения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Средней общеобразовательной школы № 14

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 26 августа 2019 года № 414 начальника ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Пряничникова Сергея Олеговича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 25 » сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин «26» сентября 2019 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО капитаном внутренней службы Лебедевой Натальей Алексеевной здания и помещений детского сада № 35 МБОУ СОШ № 14, расположенных по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Новопанышино, ул. Советская, д. 5а, совместно с директором МБОУ СОШ № 14 Шаламовой Надеждой Сергеевной, заведующей детским садом Быззой Вероникой Аркадьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пол на путях эвакуации: коридор 1-го этажа(деревянный паркет), не действующая группа 2 –го этажа (линолеум); пол музыкального зала на 1 этаже (деревянный паркет) выполнен материалами с показателями пожарной опасности более чем класс КМ 2. <i>Пол на путях эвакуации: коридор 1-го этажа, не действующая группа 2 –го этажа, пол музыкального зала на 1 этаже выполнить материалами с показателями пожарной опасности не более чем класс КМ 2.</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, ч. 3, ч. 7 ст. 134 табл. 28 и 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2020	

2	В здании не проведено переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на не распространяющий горение, и дымовых пожарных извещателей (гарантийный эксплуатационный срок которых истек). <i>Выполнить переоснащение автоматической системы противопожарной защиты здания с заменой кабеля на не распространяющий горение и пожарных извещателей с истекшим сроком эксплуатации.</i>	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ч. 2, ч. 8 ст. 82, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, ч. 8 Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.08.2020	
3	В помещении склада на 1 этаже дымовой пожарный извещатель расположен на расстоянии менее чем 1 метр от вентиляционного отверстия. <i>В помещении склада на 1 этаже дымовой пожарный извещатель расположить на расстоянии не менее чем 1 метр от вентиляционного отверстия</i>	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.19 Норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ-88-2001). Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.	01.08.2020	
4	Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения детского сада Ф 1.1 от помещений музея школы Ф 2.2). <i>Разделить между собой противопожарными дверьми помещения детского сада Ф 1.1 от помещений музея школы Ф 2.2.</i>	п. 4 ст.4, ст. 37, 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	01.08.2020	
5	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ширина третьей двери в группе раннего возраста 73 см., ширина дверей на лестничный марш в группе 77 см. <i>Ширину третьей двери в группе раннего возраста, ширину дверей на лестничный марш в разновозрастной группе выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	01.08.2020	

6.	Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Обозначенные на плане эвакуации огнетушители не соответствуют действительности. <i>Планы эвакуации привести в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009</i>	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.	01.08.2020	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО Лебедева Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 26" сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 14 Шаламова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

" 26" сентября 2019 г.



Телефоны доверия

МЧС России 8-495-449-99-99,

ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99 ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО- 8(3435) 42-28-08

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Шульгина Наталья Владимировна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022