

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №14
ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
622 924, Свердловская область, Пригородный район, с.Новопаньшино, ул. Советская, 6, тел. 931-419
E-mail:mou-soch14@mail.ru

Отчет о выполнении предписания N 276/1/171

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Пол на путях эвакуации: коридор 1-го этажа(деревянный паркет), не действующая группа 2 –го этажа (линолеум); пол музыкального зала на 1 этаже (деревянный паркет) выполнен материалами с показателями пожарной опасности более чем класс КМ 2. <i>Пол на путях эвакуации: коридор 1-го этажа, не действующая группа 2 –го этажа, пол музыкального зала на 1 этаже выполнить материалами с показателями пожарной опасности не более чем класс КМ 2.</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, ч. 3, ч. 7 ст. 134 табл. 28 и 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	27.12.2019	Выполнено
2	В здании не проведено переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на не распространяющий горение, и дымовых пожарных извещателей (гарантийный эксплуатационный срок которых истек) <i>Выполнить переоснащение автоматической системы противопожарной защиты здания с заменой кабеля не распространяющим горение и пожарных извещателей с истекшим сроком эксплуатации.</i>	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ч. 2, ч. 8 ст. 82, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону., ч. 8 Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	20.08.2019	Выполнено
3	В помещении склада на 1 этаже дымовой пожарный извещатель расположен на расстоянии менее чем 1 метр от вентиляционного отверстия. <i>В помещении склада на 1 этаже дымовой пожарный извещатель расположить на расстоянии не менее чем 1 метр от вентиляционного отверстия</i>	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.19 Норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ-88-2001). Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.	20.08.2019	Выполнено

4	При эксплуатации систем вентиляции в здании детского допускается закрывание вытяжных каналов и решеток, вентиляционные короба обрезаны местами, в вентиляционной камере допускается хранение кухонного инвентаря. <i>Запретить закрывание вытяжных каналов и решеток, восстановить вентиляционные короба, в вентиляционной камере запретить хранение кухонного инвентаря.</i>	пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ. На объектах защиты запрещается: жарной безопасности в сфере технического регулирования; б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; пп. «б» п. 48 Правил противопожарного режима в РФ. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;	20.08.2019	Выполнено
5	Отдельно-стоящее здание на улице складского назначения не оборудовано автоматической системой противопожарной защиты. <i>Отдельно-стоящее здание на улице складского назначения оборудовать автоматической системой противопожарной защиты или запретить хранение</i>	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденны приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315 (НПБ-110-03) В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	20.08.2019	Выполнено
6	Здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории, не имеющие наружного противопожарного водопровода, не оборудовано пожарными щитами (пожарный гидрант на территории здания школы, находящийся в радиусе 200 м. от здания детского сада не исправен, и который находится не на балансе МБОУ СОШ № 14). <i>Оборудовать пожарными щитами здание детского сада, количество и тип определить согласно приложения № 5.</i>	п. 481, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению №5.	20.08.2019	Выполнено
7	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <i>Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.</i>	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	20.08.2019	Выполнено

8	Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения детского сада Ф 1.1 от помещений складов на 1 и 2 этажах Ф 5.2, и от помещений музея школы Ф 2.2). <i>Разделить между собой противопожарными дверьми помещения детского сада Ф 1.1 от помещений складов на 1 и 2 этажах Ф 5.2, и от помещений музея школы Ф 2.2.</i>	п. 4 ст.4, ст. 37, 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	27.12.2019	Выполнено
9	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно перегородки, разделяющие музыкальный зал и коридор 1 этажа, выполнены из деревянных досок, что не соответствует данным технического паспорта здания БТИ, в котором указано, что перегородки в здании – кирпичные. <i>Перегородки, разделяющие музыкальный зал и коридор 1 этажа, выполнить из негорючих материалов.</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".п. 6.25*, п. 5.14* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 6.25 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	20.08.2019	Выполнено
10	У дверей наружных эвакуационных лестниц 3-го типа, расположенных с правой и левой стороны здания, на путях эвакуации проложена технологическая труба, сами двери не обеспечивают полное открывание на площадку лестничного марша, у которой имеются неровности, сами лестницы имеют крен. <i>У дверей наружных эвакуационных лестниц 3-го типа, расположенных с правой и левой стороны здания, на путях эвакуации закрыть технологическую трубу, препятствующую свободной эвакуации,</i> <i>Обеспечить полное открывание дверей на площадку лестничного марша,</i> <i>Убрать неровности площадки, привести в соответствие лестницы 3-го типа, для безопасной эвакуации людей и детей дошкольного возраста.</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". пп. «а» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;	20.08.2019	Выполнено

11	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ширина третьей двери в группе раннего возраста 73 см., ширина дверей на лестницы 3-го типа 78 см., ширина дверей на лестничный марш в группе 77 см., ширина дверей музыкального зала 76 см. <i>Ширину третьей двери в группе раннего возраста, ширину дверей на лестницы 3-го типа, ширину дверей на лестничный марш в группе, ширину дверей музыкального зала выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	20.08.2019	Выполнено
12.	При открывании двери в раздевалку средней группы, перекрывается полностью переходной коридор. <i>Открывание дверей выполнить, так, чтобы проходной коридор не перекрывался.</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 6.26* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 6.26* В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНИП 2.04.05, но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.	27.12.2019	Выполнено
13.	Сняты двери коридора 1 этажа, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара. <i>Восстановить двери коридора 1 этажа, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара.</i>	пп. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ. На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	20.08.2019	Выполнено
14.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, двери лестничных клеток не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному	20.08.2019	Выполнено

	<i>Двери лестничных клеток оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</i>	открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.		
15.	Отсутствуют механизмы для самозакрывания противопожарных дверей. <i>Установить механизмы для самозакрывания противопожарных дверей</i>	п. 37(1) Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	20.08.2019	Выполнено
16.	Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Обозначенные на плане эвакуации огнетушители не соответствуют действительности. <i>Планы эвакуации привести в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009</i>	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.	20.08.2019	Выполнено

Директор МБОУ СОШ № 14

Шаламова Н.С.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Шульгина Наталья Владимировна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022