

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620075, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 34; т.: 8(343) 312-44-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил
и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б»; т.: 8(3435) 41-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

Предписание № 147/1/103

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 14

Полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, являющегося владельцем объекта, фамилия, имя, отчество владельца (адреса)
предпринимателя (гражданина), владельца совместно с ним имущества (адреса)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. № 147 от 28 апреля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «26» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., «11» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО лейтенантом внутренней службы Арутюнян Инной Ашотовной здания, помещений и прилегающей территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14, по адресу: 622924, Свердловская область, Пригородный р-он, с.Новонаньшино, ул.Советская, д.6 совместно с Шульгиной Натальей Владимировной и.о. директора МБОУ СОШ № 14, Огалевой Ольгой Борисовной заведующая хозяйством МБОУ СОШ № 14

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 помещения чердака не защищены системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации) <i>Защитить помещения чердака системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации)</i>	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, п.3 ст.52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3, п.4.4, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигна-	01.04.2022	

лizations. Требования пожарной безопасности, утвержденные Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539:

п.4.3 Тип АУП, способ тушения, вид огнетушащих веществ, тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов в соответствии с требованиями СП 485.1511500 и СП 484.1311500 с учетом положений настоящего свода правил.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).

При оборудовании помещений жилых зданий СПС следует дополнительно учитывать требования СП 484.1311500.

п.4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- ренткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов;

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного назначения (здание гаража общей площадью 70,4 м², помещение № 23 на 1 этаже по техническому паспорту БТИ от 2011г.- электрошитовая) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности)

ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.26, ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479:

п.12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их ка-

01.04.2022

Обозначить категорию по

взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить классы зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (здание гаража общей площадью 70,4 м², помещение № 23 на 1 этаже по техническому паспорту БТИ от 2011г. - электроцитовая), обозначить их категорию и класс зоны на входных дверях (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности)

тегорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

3. Здание гаража, общей площадью 70,4 м², не защищены системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации)

Защитить здание гаража, общей площадью 70,4 м² системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации)

ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст.52, ч.2 ст.54, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.8 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539:

01.04.2022

п.4.1 При определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав здания, и в заключение определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4). При этом наряду с требованиями, указанными в таблицах, также учитываются положения настоящего раздела.

п.4.3 Тип АУП, способ тушения, вид огнетушащих веществ, тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов в соответствии с требованиями СП 485.1511500 и СП 484.1311500 с учетом положений настоящего свода правил.

п.4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме

		помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). п.4.8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и (или) СПС, представлен в таблицах 1 - 4. п.3, п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации»	
4.	Здание гаража, общей площадью 70,4 м², не защищены системой противопожарной защиты (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) <i>Защитить здание гаража, общей площадью 70,4 м², системой противопожарной защиты (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)</i>	ч.1 ст. 46 Переходные положения Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст.5, ст.52, ч.2 ст.54, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.2 ст.54 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. табл.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.04.2022
5.	На объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, примененного для покрытий пола на путях эвакуации - в коридоре (помещение № 40 на 1этаже здания по техническому паспорту БТИ от 2011г.) <i>Хранить, на объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, документацию подтверждающую класс пожарной опасности и показате</i>	ч 1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1ст.134 Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. ч.2ст.134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в приложениях к настоящему Федеральному закону. ч.3ст.134 Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в приложениях к	01.04.2022

тели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, примененного для покрытий полов на путях эвакуации - в коридоре (помещение № 40 на 1-этаже здания по техническому паспорту БТИ от 2011г.)

настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.

ч.6ст.134. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в и приложения к настоящему Федеральному закону.

п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479:

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

6. На объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, примененного для покрытий полов на путях эвакуации - в коридорах (помещения №№ 87 на 2 этаже здания по техническому паспорту БТИ от 2011г.)

Хранить, на объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, документацию подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, примененного для покрытий полов на путях эвакуации - в коридорах (помещения №№ 87 на 2 этаже здания по техническому паспорту БТИ от 2011г.)

ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":

ч.1ст.134 Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.

ч.2ст.134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в приложения к настоящему Федеральному закону.

ч.3ст.134 Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.

ч.6ст.134. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в и приложения к настоящему Федеральному закону.

п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479:

В случае установления требований пожарной

01.04.2022

	безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов.	
7. На объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, примененного для отделки стен в обеденном зале вместимостью более 15, но не более 300 человек (помещение № 43 на 1-этаже здания по техническому паспорту БТИ от 2011г.) <i>Хранить, на объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, документацию подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, примененного для отделки стен в обеденном зале вместимостью более 15, но не более 300 человек (помещение № 43 на 1-этаже здания по техническому паспорту БТИ от 2011г.)</i>	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «1.ст.134 Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. «2.ст.134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в приложениях к настоящему Федеральному закону. «3.ст.134 Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в приложениях к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. «6.ст.134. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен, спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в приложениях к настоящему Федеральному закону. п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов.	01.04.2022
8. Работником организации, ответственным за противопожарную безопасность и проведение	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N	01.04.2022

противопожарного инструктажа (по приказу МБОУ СОШ № 14 от 06.07.2020 года № 194 – Д ответственным за противопожарную безопасность назначена Опалева О.Б.), не пройдено повторно с отрывом от производства обучение пожарнотехническому минимуму по истечении трех лет после последнего обучения (удостоверение о повышении квалификации Опалевой О.Б. выдано ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» 26 марта 2017 года)

Работником организации, ответственным за противопожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа повторно пройти с отрывом от производства обучение пожарнотехническому минимуму

1479:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

п.32 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденный Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007:

Обучение пожарнотехническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. - руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, - один раз в год.

9. Руководителем организации, в течение месяца после приема на работу, не пройдено с отрывом от производства обучение пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность (Приказом Управления образования администрации Горноуральского городского округа № 2-лс от 01 марта 2021 года «О возложении исполнения обязанностей» исполнение обязанностей директора МБОУ СОШ № 14 возложено на Шульгину И.В.)

Руководителем организации, пройти с отрывом от производства обучение пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность

п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

п.31, п.32, п. 36 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденный Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007:

п.31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре

п.32. Обучение пожарнотехническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего

01.04.2022

		обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, - один раз в год.	
10.	На объекте защиты противопожарные инструктажи проводятся, лицами не прошедшими обучение пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре <i>Противопожарные инструктажи проводить, лицам прошедшими обучение пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре</i>	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. п.17, п.22, п.27, п.29, п. 31, п.36 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденный Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007: п.31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. п.36. Обучение пожарнотехническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от производства проходят: руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;	01.04.2022
11.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на	п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты	01.04.2022

каждого дежурного

Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

12. Руководитель организации не опередил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных систем от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Опередить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных систем от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

01.04.2022

13. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении кухни не осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации

Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении кухни не осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации

ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.7 ст.85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

ч.7 ст.85 Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации.

п.6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»:

Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.

Отключение систем вентиляции и закрытие про-

01.04.2022

		тивопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.	
14.	На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения <i>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения</i>	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.04.2022
15.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система обеспечивающая дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны), не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты <i>Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система обеспечивающая дублирование сигнала о</i>	п. 54, п.60, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 54 Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п.60 Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.04.2022

	пожаре на пульт подразделения пожарной охраны) внести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	
16. На объекте защиты (пристроенное к школе помещение лыжной базы) допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию	пп. «з» п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; <i>Не допускать прокладку электрической проводки по горючему основанию</i>	01.04.2022
17. Руководитель организации не обеспечил на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (на 1,2 этажах здания)	п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	
18. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: дверь эвакуационного выхода из здания, ведущая из помещений первого этажа наружу через лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания (из помещения № 10 по техническому паспорту БТИ)	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.53, ч.1, ч. 3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 3 ст.89 К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. <i>Выполнить открывание дверей эвакуационного выхода из здания, ведущая из помещений первого этажа наружу через лестничную клетку, по направлению выхода из здания (из помещения № 10 по техническому паспорту БТИ)</i>	01.04.2022
19. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: дверь эвакуационного выхода, ведущая из помещений второго этажа непосредственно на лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания (из коридора - помещения № 64 на лестничную клетку, помещение 63 по техническому	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.53, ч.1, ч. 3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 3 ст.89 К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор;	01.04.2022

	паспорту БТИ от 2011г.) <i>Выполнить открывание дверей эвакуационного выхода, ведущая из помещений второго этажа непосредственно на лестничную клетку, по направлению выхода из здания (из коридора - помещение № 64 на лестничную клетку - помещение 63 по техническому паспорту БТИ от 2011г.)</i>	из через вестибюль (фойе); из через лестничную клетку; п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	
20.	На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: ширина запасного эвакуационного выхода из здания при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек менее 1,2 метра и составляет 0,78м <i>Выполнить ширину запасного эвакуационного выхода из здания при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек 1,2 метра</i>	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.53, ч.1, ч. 3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабинок, санузлов, а также из помещений с одинокими рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.	01.04.2022
21.	Конструктивные решения пристроя (навеса) не обеспечивают в случае пожара перераспространение пожара на соседнее здание класса функциональной пожарной опасности Ф4.1: предел огнестойкости строительных конструкций пристроя (навеса) не соответствует степени огнестойкости основного здания (здание общественного здания II степени огнестойкости, металлический пристрой (навеса) V степени огнестойкости) <i>Обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций пристроя (навеса) в соответствии степени огнестойкости основного здания</i>	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.4, ст.5, ст. 6, ч.1 п.5 ст.80, ст.87 табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в приложениях к настоящему Федеральному закону.	01.04.2022
22.	При эксплуатации объекта за-	п. 13 Правил противопожарного режи-	01.04.2022

	щиты руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной пропитки строительных конструкций (деревянных конструкций чердака) в установленный срок не реже 1 раз в год с составлением акта (протокола) проверки <i>Осуществить проверку состояния огнезащитной пропитки строительных конструкций (деревянных конструкций чердака) в установленный срок не реже 1 раз в год с составлением акта (протокола) проверки</i>	ма в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверок проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.	
23.	На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), утвержденный руководителем организации и составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе указанных систем <i>Разработать регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), утвердить руководителем организации и составить с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе указанных систем</i>	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	01.04.2022
24.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарной информации, размещенная с перечнем групп контролиру-	п.10 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: В местах установки приемно-контрольных при-	01.04.2022

мых помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации не соответствует действительности <i>Разместить информацию, с перечнем групп контролируемых помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации соответствующей действительности</i>	бров пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для беззадымных систем пожарной сигнализации указываться группа контролируемых помещений.	
25. Планы эвакуации людей при пожаре (на 1,2 этаже) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, не выполнены с применением фотolumинесцентных материалов <i>Выполнить планы эвакуации людей при пожаре (на 1,2 этаже) с применением фотolumинесцентных материалов</i>	ч.1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.2.7, п.7.1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотolumинесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля": 6.2.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотolumинесцентных материалов. 7.1 Элементы фотolumинесцентных эвакуационных систем должны быть изготовлены на основе фотolumинесцентных материалов. Использование для элементов эвакуационных систем материалов, не обладающих свойствами фотolumинесценции, не допускается. п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	01.04.2022
26. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем: отсутствуют сертификаты на огнестойкие кабели КИП нг FRLS 1х2х0.5, КИП нг FRLS 2х2х0.5, КИП нг FRLS 1х2х1.0, КСРПВ нг FRLS 8х0.5, ВВГ нг FRLS 3х1.5 паспорта на технические средства функционирующие в составе системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты прекомнаточных испытаний указанных систем.	01.04.2022

	пожаре, указанных в ведомости смонтированного оборудования от 28 сентября 2018 года.) <i>Хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем: сертификаты на огнестойкие кабели КПС нг FRLS 1x2x0,5, КПС нг FRLS 2x2x0,5, КПСЭ нг FRLS 1x2x1,0, КСРЭВ нг FRLS 8x0,5, ВВГ нг FRLS 3x1,5 паспорта на технические средства функционирующие в составе системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, указанных в ведомости смонтированного оборудования от 28 сентября 2018 года.)</i>		
27.	На объекте защиты при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения (проект систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ПС.СОУЭ 000 208 - ИТ): согласно листа 2 «плана расположения сетей пожарной сигнализации» приемно-контрольный прибор располагается в помещении № 62 по техническому паспорту БТИ - гардероб, на момент проверки приемно-контрольный прибор установлен в помещении № 2 по техническому паспорту БТИ – коридор <i>Провести монтаж средств обеспечения пожарной безопасности с соблюдением проектных решений (проект систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ПС.СОУЭ 000 208 - ИТ)</i>	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	01.04.2022
28.	На пути эвакуации (на первом этаже помещение № 2 - коридор по техническому паспорту БТИ) размещено рабочее место охраны, оснащенное инженерным оборудованием, предметами.	пп. «б» п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации	01.04.2022

препятствующими безопасной эвакуации

Не допускать размещения на путях эвакуации рабочих мест охраны, оснащенное инженерным оборудованием, предметами, препятствующими безопасной эвакуации

и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

29. В отношении здания гаража руководителем организации (иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации) не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности

Разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в отношении здания гаража

п.2, п.392, 393, 394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479:

п.2 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководителем организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

01.04.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ТО Арутюнян И.А.

"11" июня 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получить:

И.о. директора Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 14

Шульгина Наталья Владимировна

"11" июня 2021 г.

Сотрудник районной администрации

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Шульгина Наталья Владимировна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022